

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1130283

Výrobek: Flexibilní kabely se sesítěnou elastomernou izolací

Typ: H07RN-F

Jmenovité hodnoty: 1 x (1,5-630) mm², (2 a 5) x (1-25) mm², (3 a 4) x (1-300) mm², 450/750 V

Objednavatel: ProPS, s.r.o.
Nový Svět 89/4, 118 00 Praha 1 - Hradčany, Česká republika

Výrobce: ProPS, s.r.o.
U Tržiště 685/1, 594 22 Velké Meziříčí, Česká republika

Výrobní místo: ProPS, s.r.o.
U Tržiště 685/1, 594 22 Velké Meziříčí, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 301231-01/01 ze dne: 12.04.2013

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 50525-2-21:11, ČSN EN 50525-1:11, ČSN EN 50395:06, ČSN EN 50396:06, ČSN 50363-0:06,
ČSN EN 50363-1:06, ČSN 50363-2-1:06, ČSN EN 60228:05, ČSN EN 60332-1-1:05, ČSN EN 60332-1-2:05,
ČSN EN 60811-201:13, ČSN EN 60811-202:13, ČSN EN 60811-203:13, ČSN EN 60811-501:13,
ČSN EN 60811-401:13, ČSN EN 60811-412:13, ČSN EN 60811-504:13, ČSN EN 60811-506:13,
ČSN EN 60811-507:13, ČSN EN 60811-403:13, ČSN EN 60811-404:13, ČSN EN 60811-100:13

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 301231 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (2006/95/EC) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.4.2016

23.4.2013

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



301231-01